

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

Ascend telecom Infrastructure Pvt. Ltd. ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
451108230002 ದಿನಾಂಕ 1-8-23 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ವಾಸ: Sakhaleshpura Road arehalley

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : ಜಿಲ್ಲಾ ಎಂಪ್ಲಿ ಲೆಟರ್

ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- (a) (d)
(b) (e)
(c) (f)

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 450mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : 01 nos / LT-3

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 3KW

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1ph

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) A-24926

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 01 ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ : 3m

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any):

* ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಕರಣ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ


ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಎ)

ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಕಾಮಿ
ಸೆಸ್, ಅರೇಹಳ್ಳಿ

13. ನಿರ್ಮಿತದ ವ್ಯೂರ್ : 30x40 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವ್ಯೂರ್ :

Newly Constructed

Floor Existing

Cellar: Sqmtr

Ground: Sqmtr

1st Floor: Sqmtr

2nd Floor: Sqmtr

3rd Floor: Sqmtr

4th Floor: Sqmtr

5th Floor: Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವ್ಯೂರ್ : 30x40

15. ಎದ್ದುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : MYSR ಕೌಶಲ್ಯ 66/11KV

ಕೌಶಲ್ಯ 66/11KV

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : 120A

16. ಎದ್ದುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : KEER ಕೌಶಲ್ಯ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 436113

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100kVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 48kw+10

17. ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋರ್ಮ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ : 4

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLCA/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

* ಕುಡುರಿ & ಸ್ವಾತುಳಿ ಪ್ರಾತಿಪಾದನಾ ಪ್ರಾತೀಕಣ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ

* ಕುಡುರಿ ಸ್ವಾತುಳಿ ಪ್ರಾತಿಪಾದನಾ ಪ್ರಾತೀಕಣ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ

* ಕುಡುರಿ ಸ್ವಾತುಳಿ ಪ್ರಾತಿಪಾದನಾ ಪ್ರಾತೀಕಣ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ

* ಕುಡುರಿ ಸ್ವಾತುಳಿ ಪ್ರಾತಿಪಾದನಾ ಪ್ರಾತೀಕಣ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎದ್ದುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೌದು/ಇಲ್ಲ

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದವರ ಸಹಿ : 27/11/2023