

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಕ್ರ. 145109230027 ದಿನಾಂಕ 10.09.2023. ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಧಾನ 10/0 A.R ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನೋಂದಣಿ 100 68144. ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ

- ಸ್ಥಳ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
- ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
 - ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building licence) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Noc ಮತ್ತು ಡಿಫಾರ್‌ಮ್
- ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) A-630 - 120000	(d) /
(b) /	(e) /
(c) /	(f) /
- ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಒವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4.5mm
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : 01/No. 1/2(0)
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 1KW
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 1ph
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : 4630
- ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸ
- ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 01 ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ 03 ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
- ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ : /
- ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common Wall, Sharing of Utility area and if any) : ಸಹಾ ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ

ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 23x47 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	Sq
Ground :	Sqmtr	<u>23x47</u>Sq
1st Floor :	Sqmtr	Sq
2nd Floor :	Sqmtr	Sq
3rd Floor :	Sqmtr	Sq
4th Floor :	Sqmtr	Sq
5th Floor :	Sqmtr	Sq

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 23x47 ಚ.ಮಿ

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11kv MSB ಕೇಂದ್ರ ಫೀಡರ್ ಹೆಸರು ಕೇಂದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : 30A ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4361

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : 0030901 ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 436116

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 15HP + 47kw

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)

* ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

* ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

* ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

*

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಹೌದು / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ವಿ)

ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಶಾಖೆ

ಸಹ. ಅರೇಹಳ್ಳಿ