

**ಬಾಹ್ಯಾಂತರೀಕ್ಷಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬೀಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.**

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

U.N. 64883 ನಾಯಕರ ಕೂಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯಾಚಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ
 1451109230035 ದಿನಾಂಕ 19-9-2023 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
 ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ (ಇ) ಪೂಜೆ(10)

ಸ್ಥಾನ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾನ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- (a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಪಾಲಿಕೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಗಿ (Building Licence) ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (d) ಚಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- (f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : ಇವಾಗಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ

ಒವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡರ್)

- (a) A - 32796 (d) -
- (b) A - 9911 (e) -
- (c) - (f) -

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4.5mm

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜನಾತಿ : 01 Nos / LT70(10)

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾನಗಳ ಹೊರೆ (ಜನಾತಿವಾರು) 1KW

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾನಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1ph

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾನಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾನದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) A-9911

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 01 ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ 300 ಅಂತಸ್ತುಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ : 30m

12. ಸಹಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any)

ಇ ಸಹಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಇಲ್ಲ
 ಇರುವುದಿಲ್ಲ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 25 X 30 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Newly Construted

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor : Sqmtr Sqmtr
Ground : Sqmtr	<u>25 X 30</u> Sqmtr
1st Floor : Sqmtr Sqmtr
2nd Floor : Sqmtr Sqmtr
3rd Floor : Sqmtr Sqmtr
4th Floor : Sqmtr Sqmtr
5th Floor : Sqmtr Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 25 X 30 ಚ.ಮೀ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : MASS 6611KV ಫೀಡರ್ ಹೆಸರು 6611KV ಟ್ರೇನ್

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : 120A ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4361

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ರಾಜಯಿನ್ಸ್ ಟ್ರೇಲಿಕ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 43617

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 23KW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪಠಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸಿಹಿಂ ಸ್ಟಾಲೆಲಿಲ್ಯಿ ಗ್ರಾಲುಲಿಲಿಲ್ಯಿಲ್ಯಿನ್ ಬುಲಿಲಿಲ್ಯಿಲ್ಯಿ
- * ಸಿಹಿಂ ಸ್ಟಾಲೆಲಿಲ್ಯಿ ಲಿಲಿಲಿಲ್ಯಿಲ್ಯಿಲ್ಯಿನ್ ಬುಲಿಲಿಲ್ಯಿಲ್ಯಿ
- * ಸಿಹಿಂ ಸ್ಟಾಲೆಲಿಲ್ಯಿ m.s Building ಲಿಲಿಲಿಲ್ಯಿಲ್ಯಿನ್ ಬುಲಿಲಿಲ್ಯಿಲ್ಯಿ
- * ಸಿಹಿಂ ಸ್ಟಾಲೆಲಿಲ್ಯಿ ಲಿಲಿಲಿಲ್ಯಿಲ್ಯಿಲ್ಯಿನ್ H T / L T ಲಿಲಿಲಿಲ್ಯಿಲ್ಯಿ

ಕಾಡುಲಿಲಿಲ್ಯಿಲ್ಯಿ

* ಲಿಲಿಲಿಲ್ಯಿಲ್ಯಿಲ್ಯಿ ಲಿಲಿಲಿಲ್ಯಿಲ್ಯಿಲ್ಯಿನ್ ಬುಲಿಲಿಲ್ಯಿಲ್ಯಿಲ್ಯಿ
 ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

[Signature]

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಎ)

ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಕಾಖೆ