(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

* ಆವರಣದ ಮಾದರಿ	LT2a(ii)	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ	✓ ಹೌದು
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೊಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ	✓
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	1KW	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)		ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	MS-48863
ಆ)		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	28-6-23
ಇ)			

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ	ಲಿಡೇನಹಳ್ಳಿ	ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಸ	ಹೌದು
ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	11KV	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	—
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	25KVA	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	—
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	1KW	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	—

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	EL-SEWEDY	ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು	MS-9807
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	5-30A	ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	—
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	00000.2	**ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ**	0/4
ಇತರೆ : SL NO - 11010998		ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	CU
		ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	—

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		**ಕೊಳವೆ**	ಇದೆ
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	✓ ಹೌದು	ಅರ್ಥಿಂಗ್	ಇದೆ
ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್	32A
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್		ಕಟ್ ಔಟ್	—
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ		ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	16m
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೆ	ಇಲ್ಲ	**ಪರೀಕ್ಷೆ :**	
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	✓ ಹೌದು	ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ	∞
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು		ಫೇನ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ		ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ)
SRI VINAYAKA ELECTRICALS
CL. 1, L.No. 08274HSN
Licenced Electrical Contractor
Main Road, ARCHALU-573 101
Prop: Puttaswamy Mob: 9845241088

ಇಂಜಿನಿಯರು

* ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಧರ್ಮಾರ್ಥ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ _____