

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

** ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮೂಲಕ

ಪಾಯಿಂಟ್/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ LT-6C

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ.

ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) 40KW

ಆ)

ಇ)

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಗಳು

ಇರುವ ಸ್ಥಳ

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಮಾಪಕ

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ.

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

ಇತರೆ:

SIN: A039846

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ Yes

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ Yes

ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ Yes

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ Good

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ Yes

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ No

ಮಾಪಕದ ಅವರ್ತನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ Yes

ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ Yes

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ Yes

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ..... Yes

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

MNEV.55232
23/06/2023

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

New DTC
Hole Halver
100kVA

3XS30A CT meter

500V AC Sawcut ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಗ:

0.1

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್/ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ.ವಿಐರ್.ಸಿಟಿಎಸ್

ಕೊಳವೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

ವಿರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್

ಕಟ್‌ಔಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರು

ಪರಿಶೀಲನೆ

ಫೇಸ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

Blk Cable
Aluminum

Copper

PVC

LR

3rd

3rd

Unlabeled

0

0

0

0

ಧೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ಇಂಜಿನಿಯರು

ಶಾಂತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

**ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಕೃಷಿ ಪಂಚಂಗ್, ಇತರ ಪಂಚಂಗ್ (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ.....