(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

* ಆವರಣದ ಮಾದರಿ	LT2a(ii)	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ	ಹೌದು
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ	
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	2KW	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)	/	ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	B-49197
ಆ)		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	8-8-23
ಇ)			

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ	ಉತ್ತೇಡಿ ಸಾಲುರ್	ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಸ	ಹೊಸ
ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	11KV	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	—
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	100 KVA	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	—
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	2KW	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	—
		ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು	B-1056

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	EL-SEWEDY	ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	5-30A	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	OH
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	000000.2	ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	CU
ಇತರೆ : SL NO - 11015147		ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	—

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಕೊಳವೆ	ಇಲ್ಲ
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	ಹೌದು	ಅರ್ಥಿಂಗ್	ಇಲ್ಲ
ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್	32A
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್		ಕಟ್ ಔಟ್	—
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ		ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	16m
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೆ	ಇಲ್ಲ	ಪರೀಕ್ಷೆ :	
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	ಹೌದು	ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ	∞
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು		ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ		ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

SLGeetha
(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

SRI VINAYAKA ELECTRICALS
CL. 1, L.No. 082, 4HSN
Licenced Electrical Contractor
Main Road, ARSIKALLI-573 103
Puttaswamy Mob. 9845...
(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಶಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರು
ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ.

* ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ