

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

* ಅವರಣದ ಮಾದರಿ

LT200(ii)

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ

9/11/23

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

1KW

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

B-49193

ಆ)

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

8-8-2023

ಇ)

ಸಂಪರ್ಕ

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ

ಕೊಠಡಿ

ಹೊಸ

ಕೊಠಡಿ

ಪೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

11KV

ಟ್ರಾಪಿಂಗ್

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

63kVA

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

1KW

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

EL-SEWEDY

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

B-729

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

5-30A

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

00000.2

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

dt

ಇತರೆ : EL NO- 11018501

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

cu

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಕೊಳವೆ

ಇದ

ಕಟ್ ಡೀಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

ಇದ

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ವಿರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂನ್

32A

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ಕಟ್ ಡೀಟ್

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

15m

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಪರೀಕ್ಷೆ :

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

10/11/23
(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

SRI VINAYAKA ELECTRICALS
CL-1, No. 08274454
Licenced Electrical Contractor
Main Road, AREHALLI-573 101
Channarayana Moh 9845441085

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ.
ಪ್ರಕ್ಷಣಕ ಸ್ಥಳೀಯ
ಕಚೇರಿ

* ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು-ಶೆಟ್ಟಿಮಠ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಇತರ ಪಂಚಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ