

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

* ಆವರಣದ ಮಾದರಿ

LT6(9)

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ

9/10/23

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

1Hp

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)

ಇನ್ ಸ್ಪಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

UBSL-49231

ಆ)

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

8-8-23

ಇ)

ಸಂಪರ್ಕ

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಹೊಸ

ಇರುವ ಸ್ಥಳ

ಅಣ್ಣನೇಲೆನ

ಟ್ರಾಪಿಂಗ್

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

11KV

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

25 KVA

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

1Hp

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

01H

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

CU

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಕೊಳವೆ

ಇದೇ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

ಇದೇ

ಎರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

32A

ಕಟ್ ಔಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

17m

ಪರೀಕ್ಷೆ :

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ

ಫೇನ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ಒ

ಒ

ಒ

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

EL-SEWEDY

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

5-30A

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

00000.2

ಇತರೆ : SL NO - 11015450

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಕಟ್ ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಈ ಇನ್ ಸ್ಪಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರು

* ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ, ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ