

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮೊದಲೆ

LT5

ಆರ್. ಆರ್. ನಂ. ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ

ಪಾಯ್‌ಲೈನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಒತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ

54hp

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಇದರೊಂದಿಗೆ

ಒತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಅ)

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಆ)

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಬ್ಯಾಪಿಂಗ್

ವಿವರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು

ಇರುವ ಸ್ಥಳ

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಮಾಪಕ

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀತಿ

ಇತರೆ

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕ ಬುನಾದಿ ಹುಟ್ಟು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೊಹರು ಹಾಕಿದೆಯೆ

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆ ಇದ್ದು ಗಮನಿಸಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕ ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

Yemme madu
33/11 KV murnad

25 KV

3x240v 50Hz

30

EL screwdy

5-30

0.1

ELS 10319

Yes

Yes

Yes

Good

Yes

NO

Yes

Yes

Yes

ದೂರವಾಗಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿವಿಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಕೊಳವೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್

ವಿರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

ಕಟ್ ಟೈಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ:

ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

Yes

Yes

MNP-55593

14-09-2023

New

YML-23092

0-4

Aluminium

Copper

PVC

GI

30A

30A

20mtr

h

h

h

0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

Pro: B.A. MOHAMMED ALI

(ಇಂಜಿನಿಯರು)

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಚಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಚಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

