

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ LT2
 ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
 ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 1 Kw
 ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)
 ಬ)
 ಇ)
 ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :
 ಇರುವ ಸ್ಥಳ Pallor
 ಫೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ 66/11 Modikeri
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 6.3 kVA
 ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 230v 50Hz
 ಮಾಪಕ : 1 φ
 ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ E.L. Sewedy
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 5-30A
 ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ 0.1
 ಇತರೆ : SL- 110 25.353
 ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes
 ವಾಚ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes
 ಕಟ್ ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes
 ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ Good
 ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ Yes
 ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ No
 ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ Yes
 ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು Yes
 ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ Yes

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ
 ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ
 ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ
 ಹೊಸ
 ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್
 ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
 ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು
 ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ
 ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ
 ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್
 ಕೊಳವೆ
 ಅರ್ಥಿಂಗ್
 ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
 ಕಟ್ ಔಟ್
 ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ:
 ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ
 ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

Yes
 Yes
 —
 MNL 5555ಎ
 02-03-2023
 New
 —
 —
 —
 PLL-26
 O.H. Line
 Aluminium
 Copper
 PVC
 GI
 10A
 10A
 15mtr

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಕಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ಪಾಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಖಾ, ಸಿಸ್ಟಂ, ಮಾರ್ಕಿಂಗ್

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್,