

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ LT2	ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ. ಬಸಿಯೂರುಬೆಂಗಳೂರು	Yes
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ	Yes
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 2 KW	ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ	—
ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)	ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	MNL 55560
ಆ)	ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	4-09-2023
ಇ)	ಸಂಪರ್ಕ	New
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :		ಹೊಸ	—
ಇರುವ ಸ್ಥಳ Napoklu	ಟ್ಯಾಟೂ	—
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ 33/11 MURNAD	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಬಿಂಗ್	—
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 100kVA	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬವಿರುತ್ತದೆ	—
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 230A 50th	ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಂಡರದ್ದು	N-528
ಮಾಪಕ : 10	ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	—
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ E.L. Sewedy	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	OH Line
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 5-30A	ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	Aluminium
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ 0.1	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬಿ/ವಿಜಿಆರ್/ಸಿಬಿಎಸ್	Copper
ಇತರೆ : SL-1102321	ಕೊಳವೆ	PVC
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ Yes	ಆರ್ಥಿಂಗ್	GL
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕುಡ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾದೆಯೇ Yes	ಏರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್	30A
ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ Yes	ಕಟ್ ಔಟ್	30A
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ Good	ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	15 Mtv
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ Yes		
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ No	ಪರಿಶೀಲನೆ:	8
ಮಾಪಕ ಅವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ Yes	ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	8
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅಧು Yes	ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	8
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ Yes	ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ

F.H. M...
(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

Amir
(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)
Class 1 Electrician

Amir
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
ಇಂಜಿನಿಯರು
ಶಾಲಿನಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ
ಇಂಜಿನಿಯರು
ಇಂಜಿನಿಯರು

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಉದ್ಯಾನ, ಅಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವಿಧ) ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವಿಧ) ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವಿಧ) ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವಿಧ) ಕೈಗಾರಿಕೆ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ