

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ LT೨
 ವಾಯುಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
 ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 1.kw
 ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)
 ಬ)
 ಇ)
 ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :
 ಇರುವ ಸ್ಥಳ Cheriya Parambu
 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ 33/11 Mvrad
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 25 kVA
 ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 230V 50th
 ಮಾಪಕ : 1 φ
 ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ EL Sewedy
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 5-30A
 ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ 0.1
 ಇತರೆ : SL- 11035372
 ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes
 ವಾಪಕಟರ್ಮಿನಲ್ ಹುಟ್ಟು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes
 ಕಟ್‌ಡೀಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes
 ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ Good
 ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ Yes
 ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ NO
 ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ Yes
 ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು Yes
 ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ Yes

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ
 ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ
 ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
 ಸಂಪರ್ಕ
 ಹೊಸ
 ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್
 ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್
 ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
 ಈ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು
 ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ
 ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ವ
 ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿವಿಆರ್/ಸಿಟಿವನ್
 ಕೊಳವೆ
 ಅರ್ಥಿಂಗ್
 ಏರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
 ಕಟ್ ಡೀಟ್
 ಸ್ಥಂಭ ಸೇವೆ ದೂರ
 ಪರೀಕ್ಷೆ :
 ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ
 ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

Yes
 Yes
 —
 MNL 55581
 13-09-2023
 New
 —
 —
 —
 26866
 —
 OH Line
 Aluminium
 Copper
 PVC
 GI
 10A
 10A
 —
 —
 —
 —

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

Pruneya
 (ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

Anil K K
 (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ / ತಂತ್ರೀಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
 ಶಾಲಿನಿ ಮಹಾಜನ್

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್‌ಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪ್ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇತರ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು

ANIL K K
 An Electrical Contractor
 Lic No: JCL 12865