

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ LT2

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 2kw

ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)
ಆ)
ಇ)

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :
ಇರುವ ಸ್ಥಳ Hodavada

ಪೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ 33/11 Murnad

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 63 kw

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 230v 50Hz

ಮಾಪಕ : 1φ

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ EL - Rewedy

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 5-30

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ 0.1

ಇತರೆ : SL - 11034758

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes

ಮಾಪಕರನ್ನು ಕುಡ್ಡು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes

ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ Good

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ Yes

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ NO

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ Yes

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು Yes

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ Yes

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ Yes

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ Yes

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ
ಹೊಸ
ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್
ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
ಈ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್
ಕೊಳವೆ
ಆರ್ಥಿಂಗ್
ಏರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
ಕಟ್ ಔಟ್
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ
ಪರೀಕ್ಷೆ :
ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ
ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

MNL-55659
6-10-2023

How-15421

0-H
Aluminium
Copper
PVC
GI
30A
30A
16mtv

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

Hasainar
(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ / ತಂತ್ರೀಕರ ಸಹಿಗಾರರ ಸಹಿ)

Anil K K
Anil Electrical

Anil

ತಾಂತ್ರಿಕರ ಸಹಿ

ಬಾಂನಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್, ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಪ್, ಸ್ಕೂಲು, ಕಾಲೇಜು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಲೈಟ್‌ಹೌಸ್, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

LIC No: ICL128558MDK
ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ