

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಅವರಗದ ಮಾದರಿ
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)
ಆ)
ಇ)

LT2
3kw
Bethu
33/11 Murnad
63kw
230V 50Hz
1φ
EL - Sewerdy
5-30
0.1
SL- 11040683
Yes
Yes
Yes
Good
Yes
NO
Yes
Yes
Yes

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ
ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ
ಹೊಸ
ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
ಈ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಬಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್
ಕೊಳವೆ
ಆರ್ಥಿಂಗ್
ಎರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
ಕಟ್ ಡಿಟ್
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ:
ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ
ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

Yes
Yes
MNL-55667
9-10-2023
New

NACH-5383
0.4
Aluminium
Copper
PVC
GI
30A
30A
20mtr

0
0
0
0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)
ANIL K K
Anil Electrical

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
ಪಂಚಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ)

ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್
ಇಂಜಿನಿಯರು
ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ)

LC No: ICL2855810K