(ಮಂತ್ರಾಲಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

* ಆವರಣ ಮಾದರಿ	LT 4(A)	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ	yes
ಮಾಮೂಲು ಮೀಟರಿನಲ್ಲಿ ಓದು ಸಂಖ್ಯೆ	5 kD	ಮೀಟರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ	—
ಓದು ಸಾರ್ಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	5 kW	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ಜ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)		ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	GNAIP-49491
ಆ)		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	03-10-23
ಇ)		ಸಂಪರ್ಕ	
		ಮೊಸ	
ಮೀಟರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ಡ್‌ಮಾಡಿದ :	ಕಿತ್ತೂರು ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆಸಿಪಿ	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	
ಇದರ ಸ್ಥಳ	11KV/415V		
ಫೂಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	25KVA TC	ಮೂರುವಾಗಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	—
ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್		ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	
ಸಾರ್ಜ್ ಪ್ರಮಾಣ		ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು	A-678
ಮಾಪಕ :		ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ	—	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	O/H S/M
ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್	—	ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	6sq mm
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ರೇಟಿಂಗ್	—	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ಎಬಿಎಲ್/ಸಿಟಿಎನ್	
ಆಯ್ಕೆ :			
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	yes	ಕೋಳವೆ	provided
ಮಾಪಕ ಬಾಕ್ಸ್‌ನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ		ಅರ್ಥಿಂಗ್	provided
ಕೇಬಲ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ		ಎರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್	32 Amp
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್		ಕಟ್ ಔಟ್	provided
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆಯೆ		ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ	yes	ಪರೀಕ್ಷೆ :	
ಮಾಪಕ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	yes	ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ	∞
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು		ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞
ಮಾಪಕ ಇರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿ		ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ) (ಸಂಪರ್ಕದಾರರ/ಪರವಾನಿಗೆ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಯ ಸಹಿ) ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರಿ

* ಮಾಪನ ಮಾಡಿ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಪರಿಸರಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲೆಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಗೃಹ)