(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ	LT 4(A)	ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?	yes
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	5 HP	ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	yes
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	5 HP	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)		ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	GNAP-49488
ಆ)		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	03-10-23
ಇ)		ಸಂಪರ್ಕ	
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು		ಹೊಸ	
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	Bakravalli	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	
ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	11 KV / 415V	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	—
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	25 KVA	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ		ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು	GNAP-35399
ಮಾಪಕ		ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	—	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	O/H S/M 6 Sq mm
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	—	ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡೀಂಗ್	—	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ಎಐಆರ್/ಸಿಟಿಎಸ್	
ಇತರೆ		ಕೊಳವೆ	provided
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	yes	ಅರ್ಥಿಂಗ್	provided
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್	32 Amps
ಕಟ್‌ಜೌಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಕಟ್‌ಜೌಟ್	provided
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್		ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ			
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	Not	ಪರೀಕ್ಷೆ	
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?	yes	ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	∞
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು		ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ		ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ) (ಅಧಿಕೃತ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ) ಇಂಜಿನಿಯರ್

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೇಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, [illegible], ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ಎಚ್‌ಟಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ ಪಂಪಿಂಗ್, (ಎಚ್‌ಟಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಎಚ್‌ಟಿ), ಇದರಲ್ಲಿ [illegible], ಎಲ್‌ಟಿ [illegible] ಬೆಳಲೂರು [illegible]
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ [illegible]7323

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ .....