

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ
ಪಾಯಿಂಟ್/ಲೋಕೇಟರುಗಳ ಒತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ
ಒತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ
ಫೇಸ್ ಮೀಟರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

LT2(a)

1 KW

1 KW

ಅ) _____
ಆ) _____
ಇ) _____

ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಸಂಪರ್ಕ

Yes
Yes

MR-49505
02-10-2023

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು
ಇರುವ ಸ್ಥಳ
ಫೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

Umpaleyyadu rgggy

11KV/415V

25 KVA

ಹೊಸ
ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್
ದೂರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಲ್/ಪಿಎಲ್/ಸಿಟಿಎನ್

MR-242

ಮಾಪಕ
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿವಸ

11032079
5-30A
00000.2

01/11/2023
4.39 am

ಇತರೆ
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ
ಕಟ್‌ಜಾಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ

Yes

No

Yes

ಕೊಳವೆ
ಅರ್ಥಿಂಗ್
ವಿರಿಯಲ್ ಪೈಪ್
ಕಟ್‌ಜಾಟ್
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ
ಪರೀಕ್ಷೆ
ಘೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ
ಘೇಸಿನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

Provided
Provided
16 Amps
provided

0
0
0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ.

SHAHI ELECTRICALS
Govt. Electrical Contractor
Lic. No. 01976HSN
ARENABLE 53101, Balur Taluk

[Signature]
(ಕ್ರಾಂತಕರ ಸಹಿ)

[Signature]
ಇಂಜಿನಿಯರು

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ಎವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಪಂಪಿಂಗ್, (ಎವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಎವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ