(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

* ಆವರಣದ ಮಾದರಿ: LT 2(a)
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೊಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ: 16+6
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ: 1 kW
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ):
ಆ):
ಇ):

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :
ಇರುವ ಸ್ಥಳ: ಕೆಳಗಿನ ಬಿ/ಎ
ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ: 11 kV / 415 V
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 25 kVA
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ:

ಮಾಪಕ :
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ: Secure - 11038367
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 5-30A
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್: 000000-2

ಇತರೆ :
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ — yes
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೆ: Nil
ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ — yes

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ: yes
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ: yes
ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: SNL-49514
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ:
ಸಂಪರ್ಕ
ಹೊಸ
ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್
ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು: SNL-397
ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ:
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ: O/H SIM
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ: 4 sqmm
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್:

ಕೊಳವೆ: provided
ಅರ್ಥಿಂಗ್: provided
ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್: 16 A nos
ಕಟ್ ಔಟ್: provided
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ:

ಪರೀಕ್ಷೆ :
ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ: ∞
ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ: ∞
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ: ∞

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ) (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ) ಇಂಜಿನಿಯರ್

SRI VINAYAKA ELECTRICAL
CL. 1, L.No. 08274HSN
Licenced Electrical Contractor
Main Road, AREHALLI-573 114
Prop: Puttaswamy Mob: 984

* ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ಸೊಸೈಟಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಇತರೆ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ