(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

* ಅವರಣದ ಮಾದರಿ: LT5
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ: 8 HP
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ: 8 HP
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ): 2
ಆ):
ಇ):

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ: yes
ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ: yes
ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ:
ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: AP-49497
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ: 03-10-23

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :
ಇರುವ ಸ್ಥಳ: ಮಂಜುನಾಥ
ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ: 11KV / 415V
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 63KVA
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ:

ಸಂಪರ್ಕ
ಹೊಸ
ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್
ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್: -
ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು: MTVL-11346

ಮಾಪಕ :
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ: Renody - ELS-10769
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 3X530A
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್: 000000.2

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ
ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ: O/HU/G Cable
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ: 16 sq mm
ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಇತರೆ :
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ
ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ: yes
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೆ: Nil
ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು: yes
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

ಕೊಳವೆ: Provided
ಅರ್ಥಿಂಗ್: provided
ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್: 32 Amps
ಕಟ್ ಔಟ್: provided
ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ
ಪರೀಕ್ಷೆ :
ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ: Ok
ಫೇನ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ: Ok
ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ: Ok

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

Manjunath
MANJUNATHA ELECTRICALS
Arehally Hospet Beed
BELLARY (Karnataka State)
Ph: 08177 - 221590. Mob: 998036...9

ಅಕ್ಷಯ
(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಪರವಾನಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರು

* ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ