

ಮಂಡಲಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ

\*\* ಆವರಣ ಮಾದರಿ :

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ.....

ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಉ).....

ಅ).....

ಇ).....

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ.....

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ.....

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.....

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ.....

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ.....

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.....

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್.....

ಇತರೇ :

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ.....

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ.....

ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೇ.....

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್.....

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೇ.....

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ.....

ಮಾಪಕದ ಅದರ್ಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ.....

ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ.....

12

1 Kw

ಉ)

ಅ)

ಇ)

Kunjila  
33/11KV murgod

63KV  
230V 50Hz  
1φ

EL - Sewedy  
5-30  
0.1  
SL- 11042979

Yes

Yes

Yes

Good

Yes

NO

Yes

Yes

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೇ..... Yes

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ..... Yes

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ..... -

ಪುಸ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ.....

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ.....

MNL - 55698

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ.....

ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕ :

ಟ್ಯಾಬಿಂಗ್.....

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕ್ಯಾಸಿಂಗ್.....

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ.....

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು.....

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ.....

ಸೇವಾಮಾರ್ಗ :

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಮು/ಎ.....

ಕೇಬಲ್/ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಹರ್/ಸಿಟಿಎಸ್.....

ಕೊಳವೆ.....

ಅರ್ಥಿಂಗ್.....

ವಿರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಸ್.....

ಕಟ್‌ಔಟ್.....

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ.....

ಪರೀಕ್ಷೆ :

ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ.....

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ.....

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ.....

15-10-2023

New

30069

0.4

Aluminium

Copper

PVC

GI

10A

10A

20mtr

ಹಿ

ಹಿ

ಓ

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೀಟರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ವೈದ್ಯಕೀಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಚಿಂಗ್ ಇತರೆ ಪಂಚಿಂಗ್ (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.