



(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಅವರಣದ ಮಾದರಿ	LT2	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ	Yes
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ	Yes
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	2kw	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	—
ವೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)		ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	MNL - 55751
ಆ)		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	26-10-2023
ಇ)		ಸಂಪರ್ಕ	New
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :		ಹೊಸ	—
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	Napoklu	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	—
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	33/11kv murad	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	—
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	63 kv	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	—
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	230v 50Hz	ಈ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು	N-538
ಮಾಪಕ :	16	ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	—
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	EL Sewedy	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	0-H
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	5-30	ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	Aluminium
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	0.1	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	copper
ಇತರೆ :	11041688	ಕೊಳವೆ	P.V.C
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಆರ್ಥಿಂಗ್	GI
ಮಾಪಕರನ್ನು ಕುಮ್ಮು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ವಿರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್	10A
ಕಟ್‌ಡೀಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಕಟ್ ಡೀಟ್	10A
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್	Good	ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	18mtr
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ	Yes	ಪರೀಕ್ಷೆ:	ಹಿ
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	No	ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	ಹಿ
ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	Yes	ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	ಹಿ
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು	Yes	ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	0
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ	Yes		

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ


(ಗೃಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ /ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)


ಕಾರ್ತಿಕಾಂ

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಫಲವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ