

ಚಾಮುಂದೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ N2P-2697

ಸಂ.

1521

ಖಾತೆ

ಮಾಪಕ ಕಳಚಿದ ದಿನಾಂಕ 14-07-2023

ಬಿಟ್ಟಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ

ತಯಾರಿಕೆ LX4

ಮಾದರಿ LG1405

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ P0117635

ಆಂಪ್ಸ್ 3x5-10A

ರೀಡಿಂಗ್ KWH 2097.3 MD 2.62

ಜೋಡಿಸಿದ ಮಾಪಕದ ವಿವರ

ಮಾಪಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಣ ಎಂಎನ್‌ಆರ್/ಮಾಪಕ ಸುಟ್ಟಿದ/ಶಾಶ್ವತ ನಿಲುಗಡೆ ಗ್ರೌಂಡ್/ಲಿಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್

HTR-249

ಸಹಾಯಕ / ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ನಿ)

ಉಲ್ಲೇಖ.- ಸಕುನೀಕರಣ(ಎ)/ಸ.ಇಂ(ಅಂಕ)/23-24/ನಿಗಮ ಬನಿಲಿಂಗನಿಗೂ 2023

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಲುಗಡೆಗಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರದನ್ವಯ: ದಿನಾಂಕ 10.07.2023 ರಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಪಕದ ನಿಖರತೆಯು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೇಟಿಂಗ್ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ),
12/7/2023

ಎಲ್.ಟಿ. ರೇಟಿಂಗ್ ಉಪ-ವಿಭಾಗ-2

ಚಾ.ವಿ.ಸ.ನಿ.ನಿ., ಮೈಸೂರು