

ಜಾಪುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಖಾಯಿಷರ್ ಚೌನ್ ೪/೧೦ ಕೆಳುಪ್ಪುಳ್ಳು ಲೈಟ್. ಮೇಲಣ್ಣವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
451102230044 ದಿನಾಂಕ 23-2-2023 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ಮೇಲಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಲೈಟ್. ಬೇಲೂರು (ತಾ) ಹಾಸನ (ಜಿ)

ಸ್ಥಾನ: ಹಾಸನ / ಹೊಸದು

ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

- ಸ್ಥಳೀಯ ಕಗರಕಛೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khaltha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
- ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : ಆದಾರ್ ಟುಡ್ಲಿ NOC

ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

- | | |
|-----------|-----------|
| (a) | (d) |
| (b) | (e) |
| (c) | (f) |

ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 450mm

ಬಾಧ್ಯತೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : 01 Nos, LT2(a)

ಬಾಧ್ಯತೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 1KW

ಬಾಧ್ಯತೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1PH

ಬಾಧ್ಯತೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) A-660

೧. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

೧೦. ಕಟ್ಟಡದ ೦೧ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

೧೧. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ : 3m

೧೨. ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and / any)

ನೆಡರಿ ಕ್ಲೆಪ್ಪಿಡೆಕ್ಕ್ ಜೊಂದಿಗೊಂಕೆಂಕ್ ಇರುಪ್ಪಿಡ್ಲು

13. ಎವರೆಸದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 15X30 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Floor Existing

Newly Construted

CellorSqmtr

GroundSqmtr

1st FloorSqmtr

2nd FloorSqmtr

3rd FloorSqmtr

4th FloorSqmtr

5th FloorSqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 15X30

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : m.u.s.s. Are halli 66/11kv ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು : ಅರೇಹಳ್ಳಿ

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4361

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಮೇಲೇಹಳ್ಳಿ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 436109

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100.kVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 30kw + 26

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪದಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

ಶ್ರೀಮತಿ ಶೇಷಾದೇವಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ
ಶ್ರೀಮತಿ ಶೇಷಾದೇವಿ ಯಾವುದೇ ಲೇಬೋರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ
ಶ್ರೀಮತಿ ಶೇಷಾದೇವಿ ms Building ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿಲ್ಲ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಎ)