ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(CIN) : U40109KA2004SGC035177
ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಸ್ತರಣೆ,
2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿನಕಲ್
ಮೈಸೂರು – 570017
WWW.cesmysore.org

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಸೆಸ್ಕ್, ಬೇಲೂರು.
ದೂ.ಸಂ. 08177-222223
E-Mail : sechnbelur@rediffmail.com

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: KNB-15 ದಿನಾಂಕ : 6-4-2023

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ಹಳೇಬೀಡು

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 6-4-2023

ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆಸ್/ಕೋಂ ಲೆ. ಈರಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಎಸೂಳೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 172 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ್ತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 5HP
2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಎಸೂಳೆಗೆರೆ
3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 4362DV
4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KVA
5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : 10KW + 5HP
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :
7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ MLG-28824
8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್ : — %

11/4/2023

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 5HP ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.
   a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : — ಕಿ.ಮೀ
   b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : — ಕೆ.ವಿ.ಎ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ
   c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : — ಕಿ.ಮೀ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ವಿ)
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಶಾಖೆ
ಸೆಸ್ಕ್, ಅರೇಹಳ್ಳಿ