

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತಿ. ಎ/ಎಂ. ನುಗ್ಗೇಶ

ಅವರ ಅರ್ಜಿ ಸೋಂಪದ ಸಂಖ್ಯೆ

MSA-125

ದಿನಾಂಕ 19/08/2022

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ

ವಿಳಾಸ ಶ್ರೀಮತಿ. ಎ/ಎಂ. ನುಗ್ಗೇಶ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾಮ

1. ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building licence) :
ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : ಫಿರ್ಕಾ ಕಾರ್ಡ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆನ್ಸ್ ಪತ್ರ

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಒವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 0/H 4sq.m

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : 0/1 LT (a)

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 1 kw

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1 PH

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) HKL-32

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ 0/1 ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ನೀಲಿ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ : 3 ಮೀಟರ್

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common Wall,

Sharing of Utility area and if any) :

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 21X33 Sqmtr.

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 21X33

Floor	Existing	Newly Constructed
Cellor :	Sqmtr	Sqmtr
Ground :	Sqmtr	Sqmtr
1st Floor :	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor :	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor :	Sqmtr	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 21X33 ಚ.ಮೀ.

15. ಎದ್ದುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11KV ಫೀಡರ್‌ನ ಹೆಸರು ಶೇಣಿನೂರು

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ : 99A ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4362

16. ಎದ್ದುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಶೇಣಿನೂರು 6.05 TC ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 436269

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 63 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 30+20

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : ಇನ್‌ಫೋರ್ಮೇಷನ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLV/Non SLV area, MSB, Layout area and if any)

* ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ
 * ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ
 * ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ
 * ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ
 * ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎದ್ದುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

ಶೇಣಿನೂರು
 ಶೇಣಿನೂರು
 ಶೇಣಿನೂರು
 ಶೇಣಿನೂರು
 ಶೇಣಿನೂರು