

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಶ್ರೀ: ಎಸ್. ರಾಜೇಶ್ ೦/೦ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
14 51 30 123 000 5 (868) ೦೨/೦೧/೨೦೨೩ ವಿನ್ಯಾಸ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ

ವಿಳಾಸ: ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಮಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ

- ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ-ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು
- ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :
 - ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ರಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ
 - ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card
- ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a)	(d)
(b)	(e)
(c)	(f)
- ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4mm
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT 2a(1) - 01NO
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) : 01KL
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) : 1Ø
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) : VDLB 5-22
- ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹಳೆಯ
- ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ಹೌದು ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
- ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :
- ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility area and if any) :

Continued in next page

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : 21X33 Sqmtr.

693 - sqft

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor :	Sqmtr	Sqmtr
Ground :	Sqmtr	<u>21X33-693</u> Sqmtr
1st Floor :	Sqmtr	Sqmtr
2nd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
3rd Floor :	Sqmtr	Sqmtr
4th Floor :	Sqmtr	Sqmtr
5th Floor :	Sqmtr	Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :ಚ.ಮೀ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MESS ಘಟಕದ ಹೆಸರು ನೀಲಗಿರಿ

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4357

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ಬೃಹದ್ವಿಜಯ ರೋಡ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 36

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್) : 15 KW

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೂಚರ್ಸ್ MS Building ಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗವಿಲ್ಲ
- * Layout ಲಾಯೌಟ್ ಒಕ್ಕಲಿಗವಿಲ್ಲ
- * Transmission line ರಸ್ತೆಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
- * Development charges ಗೆ ಒಕ್ಕಲಿಗವಿಲ್ಲ
- * ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೂಚರ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟಿ ಒಕ್ಕಲಿಗವಿಲ್ಲ


ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Chauhan
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

NTY ನಕ್ಷೆ:- ವಜ್ರರಾಜ್ ಹಿವ್ವುಲು 25 kVA TC. DTG. Code:- H35736

H35736

28pin-



ಶಾಂತರಾಜ್
ಹಿವ್ವುಲು
25 kVA TC
DTG. Code:-
H35736

Chel