

ಜಾಮಾಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಗೋಲಾಂಜಿ ಲೋಡ್ ಸಿ/ಓ ಲೇಟ್ ಒಟ್ಟುಕೋಲೆ
451301240054 (2000) 21.01.2024 ಇತರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬುಲೆಟ್ ಸ್ತಂಭ ಲೋಡ್ (ಕೂಲಿ)

ಸ್ಥಾವರ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ವಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಗಿ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

d) ಮಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract) : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

ಇತರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar card

ಗಡದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

a) (d)

b) (e)

c) (f)

ವಿಶೇಷ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್ : ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 42mm

ಶೀತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT 200 ii - 01K29

ಶೀತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 01NO

ಶೀತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 10

ಶೀತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) M-2525

ದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

ಕಲ್ಲಿ ಗೋಲಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳವ 1st Floor ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿ

ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of

if any): ಸಿದ್ಧಿ ರಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ

ಸ್ಥಳೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

21 X 29

Sqmtr.

609 - 50 furl

14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

21 X 29

- 609

50 furl

Floor

Existing

Newly Construted

Cellor :

Sqmtr

Sqmtr

Ground :

Sqmtr

Sqmtr

1st Floor :

Sqmtr

Sqmtr

2nd Floor :

Sqmtr

Sqmtr

3rd Floor :

Sqmtr

Sqmtr

4th Floor :

Sqmtr

Sqmtr

5th Floor :

Sqmtr

Sqmtr

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :

ಚ.ಮೀ.

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು :

66/11 K.O.

MUSS ಬಗರ

ಫೀಡರ್ ಹೆಸರು

ಗೋವಿಂದರಾಜು

ಗರಿಷ್ಠ ಛಾರ :

ಫೀಡರ್ ಕೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ :

4354

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ :

ಬುಲಬುಲಿ

ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ :

28

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ :

63KVA

ಸಂಪರ್ಕಿತ ಛಾರ (ಲೋಡ್):

10hp + 20KVA

7. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

ಷರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

* ಗೋವಿಂದರಾಜು MS Building & ಬುಲಬುಲಿ

* Layout ಬುಲಬುಲಿ & ಬುಲಬುಲಿ

* Transmission line ರಸ್ತೆ ಬುಲಬುಲಿ

* Development charges & ಬುಲಬುಲಿ

ಮಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಾಧ್ಯ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.