



ಹಾಹುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

CDN: U40109KA2004SGC035177

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಮಾನನಗರ,

2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿನ್ನಕರ್

ಮೈಸೂರು - 570017

WWW.aeehsnbelur.org

ರವರ ಕಛೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,

ಸೆಸ್ಸಿ, ಬೇಲೂರು.

ದೂ.ಸಂ. 08177-222223

E-Mail : aeehsnbelur@rediffmail.com

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: HC-90

ದಿನಾಂಕ : 09/02/2023

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ತಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ರಂಗ

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 09/02/2023

ಶ್ರೀ ಯು. ಗಿರೀಶ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್. ಆರ್. ರಾಜೇಶ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್. ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್. ಗ್ರಾಮದ

ಸರ್ವೆ ನಂ. 250 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 5hp
2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ಶುನ್ಯರ ಬಯಲ AFTL IP
3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 435191 - ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್. ಲೈಟಿಂಗ್
4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KVA
5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಪ್ಪಿ ಸಂಪರ್ಕ ಛಾರ : Existing load 15hp + prop. 5hp
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಟ್ಟಿದ ಸಂಖ್ಯೆ : Total - 20hp
7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ
8. ಎಲ್.ಟಿ.ಎ.ಆರ್. : 5

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಕಾಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಕೀಲರ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

- a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ.
- b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : ಕಿ.ಮೀ. = 01 ಸಂಖ್ಯೆ
- c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ಕಿ.ಮೀ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ.

ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವುದು

Lat - 13.087949°
Long - 75.952984°

ಶ್ರೀ
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎಸ್.

Aps to oino 5hp ip set installation

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) in favour of
ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1451302230003 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-90
ಪ್ರಮಾಣ 01/02/2023 ದಿನಾಂಕ 09/02/2023

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ ಸಾಮಗ್ರಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ 5hp ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

೧. ಮಾಪಕ ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ಅಂಪ್ಸ್
ಮಾಪಕ 3 ಫೇಸ್ 3X5.30 ಅಂಪ್ಸ್

OINO - 1200/-

೨. ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರೋಲ್ ಪ್ಯೂಸ್
ಬೋರ್ಡಿನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ವಿರಿಯಲ್
ಪ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ

T/p Box - 330/-

೩. ಇತರೆ, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ
(ವಿವರ ಒದಗಿಸಿರಿ)

L/S - 470/-

೪. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು

ಇಲ್ಲ
ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

೫. ಬಾಕಿ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ

೬. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ

(ಅ) ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

(ಆ) ಉದ್ದೇಶಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

(ಇ) ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

(ಈ) ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

(ಉ) ರಸ್ತೆ/ಪಾದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ಪರಾ

☐
☐
☐
☐
☐

Rps - 2000/-

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ
ಇವರಿಗೇ AFTL IP

25KVA ಲೋಡ್‌ಗೆ
ಲಾನ್ಯುಟ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ

DTC - 435191

ದೃಢೀಕರಣ : (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
೧. ಆವರಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ/ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

೨. 3.0 ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ೧.೫ ಸಿಂ.ಫೇಸ್
ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
5hp ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎದ್ದುತ್ಪನ್ನ ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಲಾಪನಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)

೧. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ಗಾತ್ರದ
ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್
ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಬಲ್

ಎದುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮ
Smt. Prashanna
10 Rameshappa at
Heeraguppe Village
೧. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.
೨. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ.
೩. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ.
ಮಂಡೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)
ಒಟ್ಟು ರೂ.
ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಜ್ಜೆ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ದಿನಾಂಕ
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಫೈಲ್
ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ
ಇರುತ್ತದೆಯೇ
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ಅನುಮತಿ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ರಸೀದಿ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
೧. ದೃಢೀಕರಣ ಪಾತ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ
೨. ದೃಢೀಕರಣ ಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ
೩. ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು