



	Existing 25KVA
—	Existing 11KV line
*X	Existing LT line
○	Existing IP scf



ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(CIN) : U40109KA2004SGC035177

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,

2 ನೇ ಹಂತ, ಹಿನ್ನಕಲ್

ಮೈಸೂರು - 570017

WWW.cescmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)
ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,
ಸೆಸ್ಸೆ, ಬೇಲೂರು.

ದೂ.ಸಂ. 08177-222223

E-Mail : aeehsnbelur@rediffmail.com

ದಿನಾಂಕ : 19/04/2023

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ : HC-33

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : ರುಗರೆ

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 19/04/2023

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ. ರವರ ಕಛೇರಿ
ಫಿನ್/ಕೋಂ
ರವರ ಕಛೇರಿ
ಸರ್ವೆ ನಂ. 247/2 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ
ಕೆಲಸವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 5hp

2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : 5hp AFTL

3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 435190

4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 25KVA

5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing Load 25hp + 5hp

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :

7. ಪಕ್ಕದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ

8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. : %

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ 5 ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು

ಸಾಲಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : b. 36 ಕಿ.ಮೀ

b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : 1. X. 25 ಕೆ.ವಿ.ಎ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ

c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : 0.12 ಕಿ.ಮೀ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ

ಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

Lat - 13.089432

Long - 75.95034

14513022 30072
 131021 2023
 5hp
 3x5-30
 DINO - 1200/
 T/p Box - 330/
 LIS - 470/
 Rp - 2000/
 DTC - 435190

1. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....
 2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....
 3. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ..... ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....
 ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)..... (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ).....
 ಒಟ್ಟು ರೂ..... ದಿನಾಂಕ.....
 ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ..... ದಿನಾಂಕ.....
 ಬಡ್ಡೆಟ್ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಬಿ.ಪಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)
 ದಿನಾಂಕ :
 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ
 ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ : (ಇರುವುದು/ಹೊಸದು) ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ.....
 ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭೂಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ.....
 ವೆಚ್ಚ ರೂ.
 ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
 1. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ.....
 ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿರ್ಬ ಹಾಕಬಹುದಾದ
 ಮತ್ತು ರೂ.....
 (ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿರ್ಬ ಹಾಕಬಹುದಾದ)

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
 ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
 ನಿಗದಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.