

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

A. C. ಯೋಗೇಶ S/o ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
14.51.30.2240083 (1128) | 27/02/2024 ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ
ದೂರೆ ಗ್ರಾಮ ಲಲಿತಾವಳ್ಳಿ (ಹೊಸ) ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ (ಆ)

2. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಳದ ವಿವರ (Area and if any): ಸಿದ್ಧಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸುಂಚಿರೋಡು, ಯೋಗಲಕ್ಷ್ಮಿ

ମୁଦ୍ରା ଓ ଗ୍ରହଣ

13. ಅಂತರಗತ ವಿದ್ಯುತ್ : 30x45 - 1350 Sqmtr. 59 Jul
 14. ಹೊರಗತ ವಿದ್ಯುತ್ : 30x45 - 1350 Sqmtr. 59 Jul
 10x10 - 100 Sqmtr. 59 Jul
 - 2800 Newly Constructed

Floor	Existing	Sqmtr
Cellar		Sqmtr
Ground		Sqmtr
1st Floor		Sqmtr
2nd Floor		Sqmtr
3rd Floor		Sqmtr
4th Floor		Sqmtr
5th Floor		Sqmtr

30x45 - 1350
 30x45 - 1350
 10x10 - 1350

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11K10 MUSS dond
 ಸಂಖ್ಯೆ : 4354

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನಿರ್ಮಿತ ಪರಿವರ್ತಕ ವಿವರಗಳು :
 ಸ್ಥಳ : dond ಪರಿವರ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ : 02
 ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಛಾದ (ಫೀಡ್) : 50hp + 50

17. ಕಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ : 66/11K10 AID ಸಂಖ್ಯೆ : 733

18. ಪಡೆ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)
- * MS Building & Anger...
 - * Lay out area...
 - * Transmission line...
 - * Development charges...
 - * MSB...

ಹೊರಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಂತರಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವರಗಳು ಸಾಧ್ಯವೇ : ಸಹ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

(Signature)
 2020/07/10

ವರದಿ : ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ 24,793.00/- ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಹಗರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಹಗರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಯೋಗೇಶ್ ಎ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗೌರಶೆಟ್ಟಿರವರ ಉದ್ದೇಶಿತ 04 ಸಂಖ್ಯೆಯ 01 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ LT2(a) (ಒಟ್ಟು 4 ಕಿ.ವ್ಯಾ) ಜಕಾತಿಯ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಏದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ.

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ 100 ಕೆ.ವಿ () ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪರಿವರ್ತಕವು..... ಹೆಚ್.ಪಿ. ಐ.ಪಿ. ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಕಿಲೋ.ವ್ಯಾಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೋಡನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಿತ 04 ಕಿಲೋ.ವ್ಯಾಟ್ ಲೋಡ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಏದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರಗಳು :-


1. ಎ' ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿ' ಬಿಂದುವಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 35 ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೂರು ವಾಹಕದ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ವಾಹಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ 8 ಮೀ ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕಂಬವನ್ನು, 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗೈ ಸೆಟ್, 02 ಸಂಖ್ಯೆಯ 4 ಫಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅರಮನನ್ನು ಮತ್ತು 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ 8 ಮೀ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಂಬವನ್ನು ಸಡ್ ಆಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಜರೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ದೃಢೀಕರಣ: ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೂಸ ಎಸ್.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.

SKETCH:-



INDEX	
X	Existing 8 mtr RCC/PSC Pole
..... A to B	Proposed LT Line for Rabbit conductor Three wire
-----	Proposed Servie Mains
House icon	Proposed 4 Nos X 1 KW Lighting Installation
—	Existing DTCLT line 3 wire
⊗	Proposed 8 mtr RCC Pole
→	Proposed 8 mtr PSC Stud pole
Ω	Proposed Guy set

[Signature]
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು