

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ವರದಿ

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ 7.7 S10 ರೈಲ್ವೆಗೌಡೆ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1451302240084 C1129 27/02/2024 ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಬೇಕಾಗಿರುವ

ವಾಸ: ಹುಣಸೆ ಗ್ರಾಮ ಲೂನಿಬ್ರಹ್ಮ (ಹೊಂ) ಗೋಲೂರು (ಉ)

1. ಸ್ಥಳ : ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರ / ಹೊಸದು

2. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿಗಳು :

(a) ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರಸಭೆ / ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಟ್ಟಡದ ಪರವಾನಿಗೆ (Building Licence): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(b) ಕಟ್ಟಡದ ಮಂಜೂರಾದ ನಕ್ಷೆ : (Building Sanctioned Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(c) ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ನಕ್ಷೆ : (Actual Architect : Plan): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(d) ಖಾತಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : (Khatha Extract): ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(e) ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಠಾಣಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ : ಹೌದು / ಇಲ್ಲ

(f) ಇತರೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು : Adhaar Card

3. ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಮತ್ತು ಮಾಪನದ ರೀಡಿಂಗ್)

(a) (d)

(b) (e)

(c) (f)

4. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ : ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ / ಓವರ್ ಹೆಡ್: ಸೇವಾಮಾರ್ಗದ ಗಾತ್ರವು : 4 mm

5. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ / ಜಕಾತಿ : LT (a.c) - 06 NO

6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಹೊರೆ (ಜಕಾತಿವಾರು) 06 KVA

7. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾಪಕಗಳ ವಿವರಗಳು (1PH / 3PH) 1Ø

8. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಾವರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ (Side RR No.) ಹೊಸದು-

9. ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳು : ಕಟ್ಟಡವು ಹೊಸ / ಹಳೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ : ಹೊಸದು

10. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಅಂತಸ್ತುಗಳಿವೆ ISF 6 and Floor, 1st Floor ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಬೇಕಾಗಿದೆ.

11. ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ಎತ್ತರ ಮೀ.ಗಳಲ್ಲಿ :

12. ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ (Certificate reg Common wall, Sharing of Utility

area and if any) : ಸೀಸಿಡಿ ರೈಲ್ವೆಗೌಡೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಂತ್ರವು

ಸ್ಥಳೀಯ ಇದ್ದಲ್ಲದೆ

13. ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : $29 \times 33 = 957$ Sqmtr.
 14. ಕಟ್ಟಡದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ : $29 \times 33 = 957$
 $29 \times 33 = 957$

Floor	Existing	Newly Construted
Cellor:	Sqmtr	Sq
Ground:	Sqmtr	$29 \times 33 = 957$ Sq
1st Floor:	Sqmtr	$29 \times 33 = 957$ Sq
2nd Floor:	Sqmtr	$29 \times 33 = 957$ Sq
3rd Floor:	Sqmtr	Sq
4th Floor:	Sqmtr	Sq
5th Floor:	Sqmtr	Sq

ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗುಗಳ ಕಟ್ಟಡದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :ಚ.ವಿ

15. ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರು : 66/11 KV MUSS ದುಗರ್ ಘೇಡರ್‌ನ ಹೆಸರು ದುಗರ್

ಗರಿಷ್ಠ ಭಾರ :ಫೀಡರ್, ಫೋಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 4354

16. ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ಪರಿವರ್ತಕದ ವಿವರಗಳು :

ಸ್ಥಳ : ದುಗರ್ ಪರಿವರ್ತಕದ ಸಂಖ್ಯೆ : 02

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100 KVA ಸಂಪರ್ಕಿತ ಭಾರ (ಲೋಡ್): 50hp + 50K

17. ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ :ಇನ್‌ಫೋಸಿಸ್ AID ಸಂಖ್ಯೆ :

18. ಪರಾ : (Certificate regarding SLC/Non SLC area, MSB, Layout area and if any)

- * ಗುರುತಿ ಸ್ಥಳೀಯ MS Building ಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕೃತ
- * Lay out ಪ್ಲಾನ್‌ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
- * Transmission Line ರೇಸ್‌ಗೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
- * Development charges ಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
- * ಗುರುತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರೆಜಿಸ್ಟರ್‌ಡ್ ಗ್ರಾಂಟೋರ್ಡ್ HTPS. 20
- Service ಲೈನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ / ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಾಧಾರಣಾಧಿಕಾರಿ (ಎ)

18/05/2023

ವರದಿ : ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ 17641.00/- ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬೇಲೂರು ಉಪವಿಭಾಗದ ಹಗರೆ ಶಾಖೆಯ ಹಗರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್.ಕೆ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಗೌಡರವರ ಉದ್ದೇಶಿತ 06 ಸಂಖ್ಯೆಯ 01 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ LT2(a) (ಒಟ್ಟು 6 ಕಿ.ವ್ಯಾ) ಜಕಾತಿಯ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ.

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ 100 ಕೆವಿಎ () ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ ಪರಿವರ್ತಕವು..... ಹೆಚ್.ಪಿ. ಐ.ಪಿ. ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಕಿಲೋ.ವ್ಯಾಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೋಡನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಿತ 06 ಕಿಲೋ.ವ್ಯಾಟ್ ಲೋಡ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.


ಈ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರಗಳು :-

1. ಎ' ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿ' ಬಿಂದುವಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 38 ಮೀ ಉದ್ದದ ಮೂರು ವಾಹಕದ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ವಾಹಕವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ 8 ಮೀ ಅರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಕೇಬಲ್‌ನ್ನು, 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗೈ ಸೆಟ್, 01 ಸಂಖ್ಯೆಯ 4 ಫಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅರಮಾನನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಜರೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ದೃಢೀಕರಣ: ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿ ಜಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂಸ ಎಸ್.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.

SKETCH:-



INDEX	
	Existing 8 mtr RCC Pole
	Proposed LT Line for Rabbit conductor Three wire
	Proposed Servie Mains
	Proposed 6 Nos X 1 KW Lighting Installation
	Existing DTC LT line 3 wire
	Proposed 8 mtr RCC Pole
	Proposed Guy set

Chel
ಹಾಸಾಧಿಕಾರಿ (ಎ)
ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಇಂಜಿನಿಯರ್