

ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

(CIN) : U40109KA2004SGC035177
 ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 38

ನಿಗಮ ಕಛೇರಿ : ನಂ. 29, ವಿಜಯನಗರ,
2 ನೇ ಹಂತ, ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.

2 ನೇ ಹಂತ, ಪಿನಕಲ್

ಮೈಸೂರು - 570017

WWW.cescmysore.org

ರವರ ಕಛೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಎ)

ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,

ಸೆಸ್ಯಾ, ಬೇಲೂರು.

ಮೂ.ಸಂ. 08177-222223

E-Mail : aeehsnbelur@rediffmail.com

ಲಿಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 14C-161

दिनांक : २५/३/२०२३

ಶ್ಚೈ ಪರಿತೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು :

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : 24/3/2023

ಶ್ರೀ ಅಶ್ವತ್ಥನಾಥ ಪಿನ್/ಹೀಂ ಬೀದರ್ ರವರ ಶಿವಪೂಜಾರಿ

ಸರ್ವೆ ನಂ 39 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : 5hp
2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : ~~ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ~~ ಯೆಲೆಲಾ
3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : 4353CL
4. ಪರಿವರ್ತಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ : 100KVA
5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : Existing load 90hp + pro-5hp
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : Total - 95hp
7. ಚಕ್ರದ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ
8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್ : %

9. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.

a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : 0.48 ಕಿ.ಮೀ

b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : 1x25/400 ಕೆ.ವಿ.ಎ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ

C. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : ೦.೨4 ಕಿ.ಮೀ.

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ

ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು

આચાર્યશ્રી

1944

[illegible]