


ಹಿರಿಯರೂ ಧರ್ಮದ 25KVA ಲೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ



Check
the work in the
field and

INDEX :-

	Existing 25KVA DTG
—	Existing 11KV line
X	Existing LT line
○	Existing IP set

ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ / ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: **HC-116**

ದಿನಾಂಕ : **16/06/2023**

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿ;

ಶಾಖೆಯ ಹೆಸರು : **ಉಗರ**

ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ದಿನಾಂಕ : **16/06/2023**

ಶ್ರೀ **ಬ್ರಹ್ಮರಾಜ್ ಬಸಿಟ್ಟುಬರ** ಯೋಗೇಶ್ವರ
 ಬಿನ್/ಕೋಣೆ ರವರ

ವೆ.ನಂ. **26/1** ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿರುವ ಕೊಳವೆ ಬೆಲ್ವಿಂಗ್-ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ
 ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

1. ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ : **7.5hp**
2. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಳ : **ಯೋಗೇಶ್ವರ IP**
3. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆ : **435377 - ಉಲ್ಲಾಸ ಲೇಔಟ್**
4. ಪರಿವರ್ತಕ ಗಾಮರ್ಥ್ಯ : **25KVA**
5. ಪರಿವರ್ತಕ ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರ : **Existing Load 15hp + pro- 7.5hp**
6. ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯ ಕಂಬದ ಸಂಖ್ಯೆ : **Total- 22.5hp**
7. ಚಕ್ರದ ಅರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ
8. ಎಲ್.ಟಿ.ವಿ.ಆರ್. %

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ **7.5** ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡ್ಡಿಸಲು
 ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಜಾಲವು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ / ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

- a. ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ವಿವರ.
- a. ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : **ಕೆ.ಮೀ**
- b. ಪರಿವರ್ತಕ ಕೇಂದ್ರ : **ಕೆ.ವಿ.ವಿ * 01 ಸಂಖ್ಯೆ**
- c. ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗ : **ಕೆ.ನೀ.**

Lat - 13.146382
Long - 76.010844

ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿವರವಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ

Chell
 ಶಾ.ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ (ವಿ)
 ಈ ಮತ್ತು ವಾ ಕೂಡಿ
 ಉಪಸ್ಥಿತ. ಸ್ಥಳ

Aps to OIND 7.5hp T/p set installation

1451306230022 ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ HC-116
07/06/2023 ದಿನಾಂಕ 16/06/2023

7.5hp ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ದರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ
ಸಂಕೀರ್ಣ ಪರಿಮಾಣ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

3x5.30 OIND. 1200/-

T/p Box- 330/-

L/s- 470/-

ಇಲ್ಲ
ಸಿಂ ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750
3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000

Rps- 2000/-

ವಿಧಾನ ಪರಾ
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ [] ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 25K19A
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ [] ರೂ. 25K19A
ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ [] ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 25K19A
3/4 ಫೇಸ್ [] ಲೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 25K19A
ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ [] ಡಿ.ಟಿ. 435377

ದೃಢೀಕರಣ - (ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)
ಸಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭಾಗತ ಕೇಬಲ್ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ
ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭಾಗತ ಕೇಬಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ

ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂ ಶಾಪ್ಪಾಚಾರ್
ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಭಾಗ
(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

1. ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
2. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
3. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಕೇವಲ ರೂ. (ಅ) (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ)
ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) ರಶೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ
ಒಟ್ಟು ರೂ. ದಿನಾಂಕ
ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ

ಬಡ್ಡಿ "14,400 ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಐ.ಸಿ. - ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ)
ದಿನಾಂಕ :

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ)
ದಿನಾಂಕ :

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್ / ಭಾಗತ ಸಂಪರ್ಕ, ಸಿಂಗಲ್ / 3 ಫೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ
ಪೆಚ್ಚಿ ರೂ.
ಅನುಮೋದಿತ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

1. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದ ದಿನಾಂಕ..... 1. ಆಸ್ತಿ
2. ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ..... ಮಂ
ಮ