

ವರದಿ :- ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ : 89617/- ರೂ. ಗಳಾಗಿದ್ದು. ಹಗರೆ ಶಾಖೆಯ ಟಿ. ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ
ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ. ರಾಜು ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಬೋವಿ ರವರ ಸ್ವಂತ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ 01ನಂ.
(01.ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್) LT2(a) ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹನಿಕೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ 25ಕೆವಿ DTC CODE-435922
ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗದಿಂದ 280ಮೀ ಅಂತರದವರೆಗೆ 1ಫೇಸ್ 3ವೈರ್
ಎಲ್.ಟಿ. ಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ, 01ನಂ. 9ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಂಬ ಮತ್ತು 01ನಂ. 9ಮೀ.

ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಕಂಬ ಹಾಗೂ 01ನಂ. 8ಮೀ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಂಬ ಅಳವಡಿಸಿ, ಉದ್ದೇಶಿತ (01.ಕಿ.ವ್ಯಾಟ್) LT2(a)
ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ 25ಕೆವಿ ಪರಿವರ್ತಕವು
5ಹೆಚ್.ಪಿ+20 ಕಿ.ವ್ಯಾ. ಸಂಪರ್ಕ ಭಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ಸ್ಥಾವರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 01ಕಿ.ವ್ಯಾ
ಭಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ
ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾವರವು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ
ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಇಲಾಖೆಗೆ
ಪಾವತಿಸಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅತಿ ಜರೂರು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.


ದೃಢೀಕರಣ: ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿ
ಜಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್.ಆರ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ
ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಎ)

ಈ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ

ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನ

DTL-435931
100K9A



15hp proposed new power installation

INDEX:-

	Existing 100 KVA DTC
—	Existing 11KV line
—X—	Existing LT line
--H--	proposed LT 3 ϕ connection
~	proposed energy set
	proposed new 15hp power ing

Chen