

ವೈರಿಂಗ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮತ್ತು (ಸಮಾಪನ) ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ

1-07/25.7.22

ಯಾವ ಜಕಾತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ LT & Co. ಸ್ಥಳ Halebidu
ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ದಿನಾಂಕ 26/8/22

ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚಗಳು Existing D2 Re-2320 Existing
Change of Tariff for 100/145/30/015715
GST 18%
S/CRP- 150/145/30/015714
GST 18% 28/8/2022
ಇವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್)
ಕಿರಿಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿದ್ಯುತ್)
ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ನಾನು/ನಾವು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು Hovsala Lakshmi Halebidu
Domestic lighting installation S. Venkatesh s/o S. Siddappa ಅವರ ಸ್ವಾಧೀನ
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಥಾವರದ ವಿವರವಾದ ವೈರಿಂಗ್ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

ವಿವರಿಸಿದ ಸ್ವರೂಪ	ಪಾಯಿಂಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪಾಯಿಂಟುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತೀಜು	ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತೀಜು	ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ನಿನ ಪ್ರತಿರೋಧನ		ವೈರಿಂಗ್‌ನ ವಿವರಣೆ	ಪರಾ
				ಭೂಮಿಗೆ	ಕಂಬಗಳ ನಡುವೆ		
ಅ) ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆ) ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಇ) ವಾಟರ್‌ಪೈಪ್ಸ್ ಈ) ಇತರ ಜೋಡಣೆಗಳು ಫ್ಯಾನುಗಳು ಗೋಡೆ ಫ್ಲಗ್‌ಗಳು	15 Nos 1 No 1 No 3 Nos 5 Nos	40 watt 180 watt 360 W 60 watt	600 W 180 W 360 W 480 W 1680 W	ಛಿ	2 mtr	concealed type PVC 3/1 pipe wiring using 3/0 copper wire 30A DP switch BA unit m/c B using	
ಜೋಡಣೆಗಳು							
ಫ್ಯಾನುಗಳು							
ಗೋಡೆ ಫ್ಲಗ್‌ಗಳು							
ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳು							
ಅಡಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ರಫ್ಟಿಡರೇಟರುಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಾಪನಗಳು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಗೋಡೆ ಫ್ಲಗ್‌ಗಳು							
ತಾರುಗಳು ಬಿದ್ಯಮಿಕ ಪಂಪುಗಳು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳು	ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿ.ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪ್ರತಿಂಪೊಂದು	ಒಟ್ಟು ಬಿ.ಹೆಚ್.ಪಿ.				

ಹೊಸದ ತಂತಿಯ ಗಾತ್ರ, ಏಕ ಅಥವಾ ಬಹುಮುಖಕೋರ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಥಾವರ ತೆರಿಸಿರುವ/ತೀಗದ ಮರದ ರಕ್ಷಾವರಣ ಮತ್ತು ಹೊದಿಕೆ ಕೊಳವೆ, ಯ ವೈರಿಂಗ್ ಗಾತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಇತರಣಾ ಬೋರ್ಡುಗಳು, ಸ್ವಾರ್ಥಗಳು, ಐರನ್ ಕ್ಲಾಡ್, ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳು ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿ.

ದಿನಾಂಕ 23/7/2022 ರಂದು ನಾನು/ನಾವು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ/ವೆ.

ರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಮಾಪಕದ ಮೆಯಿನ್ ಕವರ್ ನಲ್ ಕವರ್ ಮತ್ತು ಕಟ್‌ಜಾಟ್‌ಗಳ ಮೊಹರು ಮತ್ತು ಮಾಪಕ, ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡು ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ಥಿತಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಾಗರಿಕರುತ್ತೇನೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಅವನ ದೃಢೀಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 268900334 ಅನುಚ್ಛ ಸಂಖ್ಯೆ HSN.05070