(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ	LT2A(ii)	ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಹೌದು
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	1KW	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	B-47806
ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)	/	ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	17-11-22
ಆ)		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	
ಇ)		ಸಂಪರ್ಕ	
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು		ಹೊಸ	ಕೊಡೆದು
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	ಅಂಗಡಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	—
ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	11KV	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಸಿಂಗ್	—
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	25KVA	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	—
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	1KW	ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು	B-851
ಮಾಪಕ		ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	L&G	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	O/H
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	5-30A	ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	CU
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡೀಂಗ್	000001	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ಎಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	—
ಇತರೆ SL.NO- CC0696034		ಕೊಳವೆ	ಇಲ್ಲ
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	ಹೌದು	ಅರ್ಥಿಂಗ್	ಇದೆ
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್	32A ~~ಇದೆ~~
ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾದಿದೆಯೆ		ಕಟ್‌ಔಟ್	
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ		ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	15m
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	ಇಲ್ಲ	ಪರೀಕ್ಷೆ	
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?	ಹೌದು	ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	ಠಿ
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು		ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	ಠಿ
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ		ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	ಠಿ

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

Bagyamma
(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

ROSHAN ELECTRICAL
(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರು
ಶಾಖಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ) ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಶಾಖೆ
ಸೆಸ್ಕ್, ಅರೇಹಳ್ಳಿ

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಚಲನೆಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ಎವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಪಂಪಿಂಗ್, (ಎವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ಎವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ .....

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ROSHAN ELECTRICALS
Gen Lic. No. Class-IE Electrical Contractors
Licence No. ICL 08273 HSN
NADEGARIE, Arehally Belur Taluk
Mobile : 9448429460

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ
Nikhil Hussain, B.E.
Electrical Supervisor Grade-1
Permit No. 1455 0488HSN
BELUR-573 115

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರು

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕ