

(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

* ಆವರಣದ ಮಾದರಿ	<u>LT20(ii)</u>	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ	
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ	<u>೨</u>
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	<u>1KW</u>	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)	/	ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	<u>A-47816</u>
ಆ)		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	<u>17-11</u>
ಇ)		ಸಂಪರ್ಕ	
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :		ಹೊಸ	<u>ಹೊಸ</u>
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	<u>ಸಂತೋಷಿನಿಗಿರಿ</u>	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	<u>11KV</u>	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	<u>63KVA</u>	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	<u>1KW</u>	ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು	<u>A-1178</u>
ಮಾಪಕ :		ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	<u>LFL</u>	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	<u>0/H</u>
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	<u>5-30A</u>	ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	<u>CU</u>
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	<u>00000.1</u>	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	
ಇತರೆ : <u>SLNo - 110695559</u>		ಕೊಳವೆ	<u>ಇದೆ</u>
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಅರ್ಥಿಂಗ್	<u>ಇದೆ</u>
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	<u>೨</u>	ಏರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂನ್	<u>32A</u>
ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	<u>೨</u>	ಕಟ್ ಔಟ್	
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್		ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	<u>17m</u>
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ		ಪರೀಕ್ಷೆ :	
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	<u>ಇಲ್ಲ</u>	ಫೇಸ್‌ಗಳು ಮಧ್ಯೆ	<u>೦</u>
ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	<u>೨</u>	ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	<u>೦</u>
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು	<u>೨</u>	ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	<u>೦</u>
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ			

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟಿಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

KLMA
(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

SRI VINAYAKA ELECTRICALS
CL-1 LNo. 08274 HSN
Main Road, Arehally-573 101
Puttaswamy Mob: 9645541088

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

* ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ಉದ್ಯಾನಗಳು, ಡಿಲಿವರಿ ಸ್ಟಾಲ್, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ _____ ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ _____ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ