

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಅವರಣದ ಮಾದರಿ

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)

ಆ)

ಇ)

..... LT-7

..... 1 kw

.....

.....

.....

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್

ಕೊಳವೆ

ಆರ್ಥಿಂಗ್

ವಿರಿಯಲ್ ಪ್ಯೂಸ್

ಕಟ್ ಔಟ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ:

ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲಿನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

ಇತರೆ :

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕುಡನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಕಟ್ ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

Cheniyapuram

11 kv / 420v

63 kVA

230v

10

Seerane

5-301

329

20042404

Yes

Yes

Yes

Good

Yes

Yes


-

-

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ



(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)



(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)


ANIL K.

Ar Electrical Contractor License

Napoklu

LIC No: ICL12555MDR

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ



ಇಂಜಿನಿಯರು

ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಸೈಸ್

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್‌ಗಳು ಮೊದಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಚಾಯತ್, ಇತರೆ ಪಂಚಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

MT.P. 4600
21/02/2023

Yes

Yes

New

43260

04

ALL

Exp

PVC

CT

10A

10A

4mm

0

0