(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ: ಸ್ಟಾಲ್

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ: 2 KW

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ: 2 KW

ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ):

ಆ):

ಇ):

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ: yes

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ: yes

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: B-47877

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 31-12-22

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ: 2 KW

ಹೊಸ: —

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್: —

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್: —

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ: B-112

ಈ ಆರ್.ಆರ್.ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು: —

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ: Kesgodel village

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ: 11 KV

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 63 KVA

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ: 24 Hpt Hq

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ: 1 Ø L&G YR

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 5-20 Amps

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್: 00000-2

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ: O/H

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ: CU

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್: —

ಇತರೆ : KW-00691500

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ: yes

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ: yes

ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ: yes

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್: yes

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ: yes

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೆ: NIL

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ: yes

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದು: yes

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ: yes

ಕೊಳವೆ: ಇದೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್: ಇದೆ

ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್: 32 A

ಕಟ್‌ಔಟ್: —

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ: 19 m

ಪರೀಕ್ಷೆ

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ: ∞

ಫೇನ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ: ∞

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ: ∞

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

(ಪ್ರಮಾಣಕರ ಸಹಿ)

ನಾಗರಾಜ್ ಎಸ್
Nagaraja M. Shekhagar HSN
Class-1 Electrical Contractor
Lite No. - 1CL-114239 HSN
BICCODU, Belur Taluk

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರು
ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಶಾಖೆ

* ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಜಲಸಂಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್,(ವಿವರಿಸಿ), ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ: _____

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಟ ಸಂಖ್ಯೆ: _____

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ: _____

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ: _____

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: _____

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.