

ಅವರಣದ ಮಾದರಿ

ಪಾಯಿಂಟ್/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ವೇಬ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಅ)

ಇ)

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸಫಾರ್ಮರುಗಳು

ಇರುವ ಸ್ಥಳ

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ

ಮಾಪಕ

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

ಇತರೆ SL No - 000698077

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಕಟ್‌ಡೆಬ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

473

1KW

ಸಂಕೇತವೆಣಿಕೆ

11KV

63KVA

1KW

L 46

5-30A

000000.2

ಜೈವಿಡು

ಜೈವಿಡು

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

ಮುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂತರದ್ದು

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿವಿಆರ್/ ಸಿಟಿಎನ್

ಕೊಳವೆ

ಅರ್ಬಿಂಗ್

ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್

ಕಟ್‌ಡೆಬ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ

ಪರೀಕ್ಷೆ

ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ

A-47831

17-11-22

ಕೊನೆಯದು

01H

CU

ಇದೇ

ಇದೇ

32A

17m

∞

∞

∞

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನಿರ್ದೇಶಕಾಧಿಕಾರಿ

ರಾ.ಮಾ.ಪಂ.ನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವ ವಿಭಾಗ

ಕೃಷಿ ಪಂಚಂಗ್, ಇತರ ಪಂಚಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ)

SRI BALAJI ELECTRICALS

Electrical Contractors, 2nd Stage, 2nd Cross, 2nd Main Road, JAYAGAL-573125

Mod: 9844264921

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನಿರ್ದೇಶಕಾಧಿಕಾರಿ (ಎ)

ರಾ.ಮಾ.ಪಂ.ನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿರುವ ವಿಭಾಗ

ಕೃಷಿ ಪಂಚಂಗ್, ಇತರ ಪಂಚಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ)

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಖಾತೆ ಮುಸ್ತಕ ಮುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರು

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ



ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘ (ರಿ)

ನಂ.33, ಅವಿನ್ಯಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-02 ತಾಲೋಕು ಸಮಿತಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ.