(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ			
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	LT 2(a)	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ.ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ?	ಹೌದು
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	1 KW	ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ?	
ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ		ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
	ಅ)	ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	A - 47 556
	ಆ)	ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	22/09/22
	ಇ)	ಸಂಪರ್ಕ	
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು		ಹೊಸ	ಹೌದು
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	ಅರೇಹಳ್ಳಿ	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	–
ವೊಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	11 KV	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	–
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	100 KVA	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	–
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	1 KW	ಈ ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರದ್ದು	
ಮಾಪಕ		ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	L & G	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	0/14
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	5.30A	ಕಂಟಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	44
ಪ್ರಾರಂಭದ ರಿಡೀಂಗ್	00000.1	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ಎಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	
ಇತರೆ		ಕೊಳವೆ	ಇಲ್ಲ
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	ಹೌದು	ಅರ್ಥಿಂಗ್	ಇಲ್ಲ
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಏರಿಯಲ್ ಪ್ರೂಸ್	32A
ಕಟ್‌ಜೌಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ		ಕಟ್‌ಜೌಟ್	–
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ		ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	15m
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	ಇಲ್ಲ	ಪರೀಕ್ಷೆ	
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ?	ಹೌದು	ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	∞
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು		ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ		ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ.

Xfameeda
(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

Shahi Electricals
(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ವಿ) ಇಂಜಿನಿಯರು
ಕೆ. ಮತ್ತು ಪಾ. ಶಾಖೆ
ಸೆಸ್ಕ್, ಅರೇಹಳ್ಳಿ

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೊಟೇಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರೆ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ), ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

.....

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್

.....