

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಅವರಣದ ಮಾದರಿ	LT-2	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ	Yes
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ	Yes
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	2100	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	Yes
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)		ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	M.H. 54.668
ಆ)		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	2/2/2023
ಇ)		ಸಂಪರ್ಕ	Yes
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :		ಹೊಸ	Yes
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	K.H. mudi	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	Yes
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	11KV/440V	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್	Yes
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	631CVA	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	Yes
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	230V 50Hz	ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು	40281
ಮಾಪಕ :	1.4	ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	Yes
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	L.H.	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	OH Line
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	5-30A	ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಮ್/ಎ	Aluminum
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	0.1	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿವಿಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	Copper
ಇತರೆ :	C.L. 707853	ಕೊಳವೆ	PVC
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಆರ್ಥಿಂಗ್	Yes
ಮಾಪಕರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಎರಿಯರ್ ಫ್ಯೂಸ್	10A
ಕಬ್ಬಿಡ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಕಬ್ಬಿಡ್	10A
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್	Yes	ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	Aluminum
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ	Yes	ಪರೀಕ್ಷೆ:	Yes
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	Yes	ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	Yes
ಮಾಪಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	Yes	ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	Yes
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು	Yes	ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	Yes
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ	Yes		

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾಪಕವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

f B A Marud
(ಗೃಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ಇಂಜಿನಿಯರು

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಚಾಯತ್, ಇತರ ಪಂಚಾಯತ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ
	ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್
	ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ

