

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ LT-2

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 2 kw

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ
 ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)
 ಬ)
 ಇ)

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :
 ಇರುವ ಸ್ಥಳ Kolacuru

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ 11KV/440V

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 631CVA

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 230V 50Hz

ಮಾಪಕ : 10

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ L 3.6

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 5-30A

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ 0.1

ಇತರೆ : S/N: C0719149

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕುದುರೆ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes

ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ Yes

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ Ground

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ Yes

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ No

ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ Yes

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು Yes

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ Yes

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ Yes

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ Yes

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ Yes

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ MAK 54710

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ 07/02/2023

ಸಂಪರ್ಕ
 ಹೊಸ
 ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್
 ದೂರವಾಣಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್
 ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ
 ಈ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು 46666

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ
 ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ
 ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ
 ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್
 ಕೊಳವೆ
 ಆರ್ಥಿಂಗ್
 ಎರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್
 ಕಟ್ ಔಟ್
 ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ
 ಪರೀಕ್ಷೆ :
 ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ
 ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
 ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ
 0.4 line
 Allenmin
 Copper
 PVC
 GI
 10A
 10A
 12mtr
 0
 0
 0
 0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ


 (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)
 ANIL K K
 Anil K K
 Class 1 Electrical Contractor, ಸಂಖ್ಯೆ 128558MDK
 LIC No: ICL128558MDK
 ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ


 ಇಂಜಿನಿಯರು
 ತಾಂತ್ರಿಕರ
 ಇಂಜಿನಿಯರು
 ತಾಂತ್ರಿಕರ

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇತರೆ
 ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾಶವಾಗಿತ್ತು ತಿಳಿಸಿ.

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ