

(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಅವರಣದ ಮಾದರಿ	 LT-2	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ	 Yes
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೆ	 Yes
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	 2.100	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)		ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	 MNL 54671
ಬ)		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	 21/2/2023
ಇ)		ಸಂಪರ್ಕ	 Yes
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :		ಹೊಸ	
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	 Clenya paramba	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	 11kv/440v	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	 1001wA	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	 230v 50Hz	ಈ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು	 52140
ಮಾಪಕ :	 1.4	ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	 L. 4.4	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	 A. 4.4
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	 5-3.4	ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	 Copper
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	 0.1	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	 PVC
ಇತರೆ :	 P/N CCO 718206	ಕೊಳವೆ	 PVC
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	 Yes	ಆರ್ಥಿಂಗ್	 GF
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಮನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	 Yes	ವಿರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್	 10A
ಕಟ್‌ಬಿಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	 Yes	ಕಟ್ ಬಿಟ್	 10A
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್	 Good	ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	 12mH
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ	 Yes	ಪರೀಕ್ಷೆ:	 80
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	 No	ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	 80
ಮಾಪಕ ಅವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	 Yes	ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	 80
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು	 Yes	ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	 0
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ	 Yes		

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ / ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)
Pro : B.A. MOHAMMED ALI

(ಇಂಜಿನಿಯರು
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ)

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಾರ್ಯದ ಶಾಖೆ, ಸ್ಥಳ, ಮಾರ್ಗ

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್