(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ	LT2	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ	Yes
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ	Yes
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	2 Kw	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	Yes
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)		ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	MNL 54696
ಆ)		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	3/2/2022
ಇ)		ಸಂಪರ್ಕ	Alm
		ಹೊಸ	—
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :		ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	—
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	Mangalore	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	—
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	11KV/440V	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	63KVA	ಈ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು	MAGH 22943
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	23000 Volts	ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	—
ಮಾಪಕ :	1φ	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	OH Line
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	L&G	ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	Alum
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	5-30A	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	Copper
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	0.1	ಕೊಳವೆ	Pvc
ಇತರೆ :	C00727099	ಆರ್ಥಿಂಗ್	GI
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್	10A
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್ನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಕಟ್ ಔಟ್	10A
ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	20MT
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್	Overhead		
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ	Yes		
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	No	ಪರೀಕ್ಷೆ:	∞
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	Yes	ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	∞
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು	—	ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ	—	ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ) (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ /ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ) ಇಂಜಿನಿಯರು

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ .....

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ .....

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ