(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ	LT-2a	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ	
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ	Y
ಒಟ್ಟು, ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	1 kW	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	Y
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)		ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	
ಆ)		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	MNL-54731 03/02/2023
ಇ)			
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :		ಸಂಪರ್ಕ	
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	Kolaiguri	ಹೊಸ	
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	11kV/440V	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	63kVA	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	23.02.2023	ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	
ಮಾಪಕ :	1 ϕ	ಈ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು	30490
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	L&G	ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	5-30A	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	0.1	ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	OH line
ಇತರೆ :	S/N: CC07272112	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	Aluminium
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Y	ಕೊಳವೆ	Copper
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್ನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Y	ಆರ್ಥಿಂಗ್	PVC
ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Y	ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್	GI
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್	Y	ಕಟ್ ಔಟ್	30A
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ	Y	ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	30A
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	No		13mts
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	Y	ಪರೀಕ್ಷೆ:	
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು		ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	0
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ		ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	0
		ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ) (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ) ಇಂಜಿನಿಯರು

Anil Electrical
Class 1 Electrical Contractor License

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂಟುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ .....

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ .....

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ