(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ಆವರಣದ ಮಾದರಿ | LT-2 | ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ | Yes |
| ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ | | ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ | Yes |
| ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ | 2 KW | ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ | Yes |
| ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) | | ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ | MNL 54896 |
| ಆ) | | ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ | 14/03/2023 |
| ಇ) | | ಸಂಪರ್ಕ | — |
| ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು : | | ಹೊಸ | — |
| ಇರುವ ಸ್ಥಳ | Kemulipowamba | ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ | — |
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ | 11KV/440V | ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ | — |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 63KVA | ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ | — |
| ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ | 23.01 | ಈ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು | 50420 |
| ಮಾಪಕ : | 16 | ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ | — |
| ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ | L&G | ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ | O.H line |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 5-30A | ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ | Aluminium |
| ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ | 0.1 | ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿವಿಎನ್ | Copper |
| ಇತರೆ : | C 07137766 | ಕೊಳವೆ | PVC |
| ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ | Yes | ಆರ್ಥಿಂಗ್ | G.I |
| ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್ನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ | Yes | ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ | 10A |
| ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ | Yes | ಕಟ್ ಔಟ್ | 10A |
| ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ | ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ | ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ | 15 Mtr |
| ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ | Yes | | |
| ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ | No | ಪರೀಕ್ಷೆ: | ∞ |
| ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ | Yes | ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ | ∞ |
| ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು | Yes | ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ | ∞ |
| ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ | Yes | ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ | 0 |

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ /ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ)

ANIL K K
Anil Electrical
Class I Electrical Contractor License
Napoklu
LIC No : ICL128558MDK

ಇಂಜಿನಿಯರು ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ
ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ವಾಪೋಕ್ಲು ಶಾಖೆ, ಸಿಸ್ಕ್, ಮಡಿಕೇರಿ

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರೆ: ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ .....

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್