## (ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ಆವರಣದ ಮಾದರಿ | 42@. | ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ | Yes |
| ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ | — | ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ | — |
| ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ | 1.1kW | ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ | — |
| ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ. ಅ) | — | ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ | — |
| ಆ) | — | ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ | MUC-549109 |
| ಇ) | — | ಸಂಪರ್ಕ | 16/03/23 |
| ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು : | | ಹೊಸ | — |
| ಇರುವ ಸ್ಥಳ | Padiyani TC | ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ | — |
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ | 63KVA | ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ | — |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 11/440V | ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ | — |
| ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ | — | ಈ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು | Yes-7 |
| ಮಾಪಕ : | 5-30Amp | ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ | — |
| ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ | L&T | ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ | Copper |
| ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 5-30 Amps | ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ | Alum |
| ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್ | 00000.1 | ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್ | PVC |
| ಇತರೆ : | | ಕೊಳವೆ | G.I |
| ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ | Yes | ಆರ್ಥಿಂಗ್ | G.I |
| ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ | Yes | ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಸ್ | 10 Amp |
| ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ | Yes | ಕಟ್ ಔಟ್ | 10 Amp |
| ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್ | Good | ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ | 10mtr |
| ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ | Yes | | |
| ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ | — | ಪರೀಕ್ಷೆ: | ∞ |
| ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ | — | ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ | ∞ |
| ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು | — | ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ | ∞ |
| ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ | — | ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ | ∞ |

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ) (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ /ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಹಿ) ಇಂಜಿನಿಯರು

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಪಂಪಿಂಗ್, ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ..... ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ .....

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿ. ಇಂಜಿನಿಯರು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ/ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ