(ಕಂಪನಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

ಆವರಣದ ಮಾದರಿ	LT 2	ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ	Yes
ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ		ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ	Yes
ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ	1KW	ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ	54270
ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ)		ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ	12/10/22
ಆ)		ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ	NW
ಇ)		ಸಂಪರ್ಕ	NW
ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :		ಹೊಸ	NO
ಇರುವ ಸ್ಥಳ	4W/415V	ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್	53206
ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ	230 W.10	ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್	
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ		ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ	OH
ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ		ಈ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು	AL
ಮಾಪಕ :	105-30Am	ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ	PVC
ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ	LGW	ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ	GI
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	105-30	ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ	GI
ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್	0.1	ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎನ್	10Amp
ಇತರೆ :	CC069342J	ಕೊಳವೆ	10Amp
ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಆರ್ಥಿಂಗ್	10mtr
ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರ್ನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್	
ಕಟ್‌ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ	Yes	ಕಟ್ ಔಟ್	
ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್		ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ	
ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ			
ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ	NO	ಪರೀಕ್ಷೆ:	∞
ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ		ಫೇಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ	∞
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು		ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	∞
ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ		ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ	0

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ

Thimmaiah
(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಸಹಿ)
ANIL K K
Anil Electrical
Class 1 Electrical Contractor License

ಇಂಜಿನಿಯರ
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ

ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಚಲನಚಿತ್ರಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಕೃಷಿ ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಛೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ .....

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ .....

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ