(ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ)

* ಆವರಣದ ಮಾದರಿ LT4(a)

ಪಾಯಿಂಟು/ಮೋಟಾರುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ

ಒಟ್ಟು ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 5HP

ಫೇಜ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅ) /

ಆ) /

ಇ)

ವಿತರಣಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರುಗಳು :

ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ

ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಮಾಣ 11KV

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 25KVA

ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಮಾಣ 5HP

ಮಾಪಕ :

ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ under O/c

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಪ್ರಾರಂಭದ ರೀಡಿಂಗ್

ಇತರೆ :

ಮಾಪಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಮಾಪಕ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕವರನ್ನು ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ ಹೌದು

ಕಟ್ ಔಟ್ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದೆಯೆ

ಈ ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ವೈರಿಂಗ್

ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆಯೆ

ಯಾವುದಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಯೆ ಇಲ್ಲ

ಮಾಪಕ ಆವರ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ

ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೌದು

ಮಾಪಕ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದೆಯೆ

ಆರ್.ಆರ್.ನಂ. ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೆ ಹೌದು

ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆಯೇ

ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ GWAIP-48221

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ 1-3-2023

ಸಂಪರ್ಕ

ಹೊಸ ಹೊಸದು

ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ –

ದೂರವಾಣಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ –

ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಬದಿಂದ –

ಈ ಆರ್.ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರದ್ದು DNKL-19

ಮಾಪಕ ಓದುವ ದಿನಾಂಕ

ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ O/H

ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಿಯು/ಎ CU

ಕೇಬಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ/ವಿಐಆರ್/ಸಿಟಿಎಸ್

ಕೊಳವೆ ಇದೆ

ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇದೆ

ಏರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ 32A

ಕಟ್ ಔಟ್ –

ಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆ ದೂರ 16m

ಪರೀಕ್ಷೆ :

ಫೇಸುಗಳು ಮಧ್ಯೆ ∞

ಫೇಸ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ∞

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್‌ನಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ∞

ದೃಢೀಕರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

(ಗ್ರಾಹಕರ ಸಹಿ)

(ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ/ಪರವಾನಿಗೆದಾರರ ಸಹಿ)

SRI VINAYAKA ELECTRICALS
CL-1 LNo. 08274 HSN
Main Road, Arehally-573 101
Prop: Puttaswamy Mob: 9845541088

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ವಿ)
ಕಾ. ಮತ್ತು ಪಾ. [illegible]
[illegible] ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಅರೇಹಳ್ಳಿ

* ವಾಸದ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕಛೇರಿ, ಹೋಟೆಲು, [illegible] ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿ
ಪಂಪಿಂಗ್, ಇತರ ಪಂಪಿಂಗ್, (ವಿವರಿಸಿ) ಗೃಹಕೈಗಾರಿಕೆ, (ವಿವರಿಸಿ) ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಕಚೇರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ

ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇನ್‌ಸ್ಟಲೇಷನ್

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ